


Komunikat PPIS w Mogilnie
z dnia 18.11.2020r.



**Komunikat Nr 9a z dnia 18.11.2020r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia
dostarczanej przez wodociąg w Wylatowie, gm. Mogilno**

**ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO
WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA**

W związku z brakiem przydatności wody do spożycia produkowanej przez SUW w Wylatowie zaopatrującym odbiorców wody w miejscowościach: Wylatowo, Żabienko, Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice, Żabno (od właduktu kolejowego) z powodu obecności „bakterii grupy coli” i „enterokoków”, administrator w/w wodociągu – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mogilnie przywróciło jakość wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zatem wodociąg zaopatrujący odbiorców wody w w/w miejscowościach produkuje wodę spełniającą wymagania mikrobiologiczne.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Kościuszki, tel. 52 318 87 66
- Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mogilnie, tel. 52 315 22 35