



**Komunikat Nr 5b z dnia 06.11.2020r.  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie  
w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia  
dostarczanej przez wodociąg w Padniewie, gm. Mogilno**

**ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO  
WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA**

W związku z warunkową przydatnością wody do spożycia produkowanej przez SUW w Padniewie zaopatrujący odbiorców wody w miejscowościach: Padniewo, Padniewko, Kopczyn, Dębno, Huta Padniewska, Izdby, Leśnik z powodu stwierdzenia podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”, administrator w/w wodociągu – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mogilnie przywróciło jakość wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zatem wodociąg zaopatrujący odbiorców wody w w/w miejscowości  
produkuje wodę spełniającą wymagania mikrobiologiczne.

Zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni, gdyż w sieci może zalegać woda podawana przez SUW w Wylatowie z nieprawidłowymi wskaźnikami mikrobiologicznymi, po czym woda nadawać się będzie do spożycia bez ograniczeń.

**Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.**

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Kościuszki, tel. 52 318 87 66
- Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mogilnie, tel. 52 315 22 35