



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MOGILNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.3.1.2.2022

Mogilno, dnia 10.05.2022r.
Egz. nr 1

DECYZJA 136 /22

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 10, ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tj. Dz. U z 2021, poz. 195 ze zm.), art. 5 ust.1 i art. 12 ust. 1 ustawy *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków* (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 27.04.2022r. z wodociągu w Mogilnie w ramach kontroli urzędowej

Państwowy Powiatowy Inspektor w Mogilnie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Mogilnie

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tj. Dz. U z 2021, poz. 195 ze zm.) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w powiecie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych oraz zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania min. przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia.

Według art. 12 ust 1 ustawy *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków* (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2028) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, a według art. 5 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody wymaganej ilości i pod odpowiednim, ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W dniu 27.04.2022r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu w Mogilnie pobrano próbkę wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem, ze stałego punktu monitoringowego na sieci w Mogilnie, przy ul. W. Witosa 6 – MPGK Sp. z o. o. – biuro; kran w kuchni i przekazano do akredytowanego laboratorium WSSE w Bydgoszczy, które wydało sprawozdania z badań odpowiednio Nr L.9051.2.49.1.2022/LM z dnia 02.05.2022r. oraz L.9051.2.49.1.2022/LF z dnia 06.05.2022r. – monitoring przeglądowy.

MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

16. 05. 2022

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W MOGILNIE
ul. Tadeusza Kościuszki 4, 88-300 Mogilno
psse.mogilno@pis.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-mogilno

L. dz.
podpis

501 02
[Signature]

W/w próbce zbadane parametry były zgodne z wielkościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki oraz w oparciu o znajdujące się w dyspozycji organu badania jakości wody produkowanej przez SUW w Mogilnie w zakresie pozostałych parametrów objętych załącznikiem Nr 4 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia realizowane według ustalonego harmonogramu stwierdza się, iż jakość wody z w/w wodociągu spełnia kryteria dla wody przydatnej do spożycia określone w § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie orzeka jak w sentencji decyzji.


Przepis § 21 ust. 8 rozporządzenia stanowi o obowiązku poinformowania właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia, co organ spełnia przekazując do wiadomości niniejszą decyzją.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,

Sporządziła: Wanda Welniak
Data sporządzenia: 10.05.2022r



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Urszula Piasek-Brejewska

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. W. Witosa 6; 88-300 Mogilno – egz. nr 1
2. a/a – NHŚ - egz. nr 2

Otrzymuje do wiadomości:

1. Burmistrz Mogilna - egz. nr 1 – przesłano przez e-PUAP