



**Komunikat Nr 8 z dnia 20.09.2018r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu w Wylatowie**

NAKAZ PRZEGOTOWANIA WODY DO SPOŻYCIA

Woda z wodociągu w Wylatowie zaopatrującego miejscowości: Wylatowo, Żabienko, Żabno, Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice wykazuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne w zakresie parametru:

- bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml

Administrator wodociągu podjął decyzję o unieruchomieniu Stacji Uzdatniania Wody w Wylatowie w celu przeprowadzenia działań naprawczych i o zaopatrzeniu w/w miejscowości w wodę zdatną do picia ze Stacji Uzdatniania Wody w Padniewie.

Ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na możliwość pozostałości zanieczyszczenia w sieci, należy przestrzegać następujących wskazówek:

- wodę z kranu można pić tylko przegotowaną, a w innym przypadku – jedynie wodę butelkowaną,
- woda z kranu do przygotowania posiłków, mycia zębów oraz przemywania otwartych zranień, może być używana po uprzednim przegotowaniu,
- woda z kranu może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia
- do splukiwania toalety oraz innych celów można używać wodę z kranu bez ograniczeń.

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia, zostanie przekazana informacja o odwołaniu ostrzeżenia. Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Kościuszki, tel. 52 318 87 66
- Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Witosa 6, tel. 52 315 22 35