

Załącznik nr 1 do decyzji PPIS w Mogilnie

wydanej w dniu 17.05.2021r. nr 85/21



2 minuty

**Komunikat Nr 6 z dnia 17.05.2021r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia
dostarczanej przez wodociąg w Mogilnie, gm. Mogilno**

**zaopatrujący odbiorców wody na odcinku sieci miejskiej - teren Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Mogilnie, ul. Magazynowa**

z powodu stwierdzenia podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”.
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294).

NAKAZ PRZEGOTOWANIA WODY DO SPOŻYCIA

Woda warunkowo przydatna do spożycia może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.

UWAGA

- wodę przeznaczoną do spożycia należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
- woda z kranu może być używana do brania prysznicą, kąpieli i mycia, do spłukiwania toalety oraz innych celów gospodarczych bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana informacja o odwołaniu nakazu przegotowywania wody przed spożyciem.

**Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.
Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.**