

Załącznik nr 1 do decyzji PPIS w Mogilnie

wydanej w dniu 04.05.2023r. nr 72/2023



2 minuty

**Komunikat Nr 2 z dnia 04.05.2023r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia
dostarczanej przez wodociąg w Mogilnie, gm. Mogilno**

zaopatrujący odbiorców wody w miejscowościach:

**Mogilno, Szczeglin, Dąbrówka, Iskra, Twierdzin, Wiecanowo, Chałupska, Wszedzień, Świerkówiec, Szerzawy,
Kunowo, Skrzyszewo, Góra, Baba, Bąbowo, Żabno (do wiaduktu kolejowego), Goryszewo gosp. Nr 64-69.**

z powodu stwierdzenia podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”.
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania z wody, dla której określono warunkową przydatność do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294)

NAKAZ PRZEGOTOWANIA WODY DO SPOŻYCIA

UWAGA

- wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

-woda z kranu może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia, do spłukiwania toalety oraz innych celów gospodarczych bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana informacja o odwołaniu nakazu przegotowywania wody przed spożyciem.

Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.