



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MOGILNIE**

26. 10. 2023

L. dz.

podpis

1003 23
[Signature]

Znak sprawy: NHŚ.9020.2.8.4.2023

Mogilno, dnia 26.10.2023r.
Egz. Nr 1

Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. o.o
ul. W. Witosa 6; 88-300 Mogilno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
PRODUKOWANEJ I DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU WE WASIELEWKU**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2021, poz. 195 ze zm.), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu się z zestawionymi w tabeli sprawozdaniami z badań

L.p	Data pobrania próbki	Numer sprawozdania /data wydania	Nazwa laboratorium badającego	Określenie punktu poboru	Zakres badania* /wynik
1.	25.09.2023r.	921 28.09.2023r.	PWiK Sp. z o. o. w Inowrocławiu	Punkt na SUW - po hydroforze	grupa A (mikrobiologia) zgodność z wymaganiami
2.		922 28.09.2023r.		Punkt na sieci: - mieszkanie prywatne posesja nr 16, Łosońniki	
3.		923 28.09.2023r.		Punkt na sieci: - mieszkanie prywatne posesja nr 13, Łosońniki	
4.	03.10.2023r.	959 06.10.2023r.		Punkt na sieci: - mieszkanie prywatne posesja nr 8, Kątno	
5.	23.10.2023r.	LHK.9051.2.1.202.2023 26.10.2023	PSSE w Inowrocławiu	Punkt na SUW - po hydroforze	grupa A (mikrobiologia, mętność) zgodność z wymaganiami
6.		LHK.9051.2.1.203.2023 26.10.2023		Punkt na sieci: - Szkoła Podstawowa, Marcinkowo Nr 55	
7.		LHK.9051.2.1.204.2023 26.10.2023		Punkt na sieci: - mieszkanie prywatne posesja nr 8, Kątno	

Badane parametry objęte monitoringiem grupy A*

1. *Escherichia coli* (*E. coli*); 2. *Enterokoki*; 3. *Bakterie grupy coli*; 4. *Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C*; 5. *Mętność*;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

stwierdza:

przydatność do spożycia wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych w punktach poboru:

- na SUW, po hydroforze,
- na sieci: Marcinkowo 55, Szkoła Podstawowa,
- na sieci: Kątno 8, mieszkanie prywatne.

Załącznik 1: Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia
H.P.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Urszula Piwek-Brejecka

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym